

Navn: _____

_____ eventuelt seksjonsnummer: _____ etg. _____

Vi har brannslukker Vi har husbrannslange Vi har _____ røykvarslere

Hvis du kan svare ja på alle disse spørsmålene, ha du gjort ditt. Hvis noe ikke er i orden som du ikke plikter å rette selv, kontakt styret så fort som mulig, slik at man kan få rettet mangelen(e) umiddelbart.

Eiers egenkontroll av pulverbrannslukker. (Bør utføres hvert kvartal)

Ja eller Nei

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Er slokkeren plassert på angitt sted? (Alle i husstanden vet hvor slokkeren står?). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Er slokkerens bruksanvisning leselig? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Slokkeren er hel og pen uten synlig skader? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Slokkeren har trykkindikator angir tilfredsstillende trykk ? (står på grønt) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sikringsplinten er intakt, glir lett og plombert? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slokkeren) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Slangen er hel og fint uten fremmedlegemer i utløpedysen? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pulveret er løst og flyktig? Pulverslokkeren skal også snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og ”renner” i beholderen. |

Eiers egenkontroll av husbrannslange. (Bør utføres hvert halvår)

Ja eller Nei

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Slangen står fast tilkoblet kran og har spak for rask åpning av ventilen? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Slangen er lang nok til å nå alle deler av boligen? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Slangen er lett tilgjengelig, uten skader, korrosjon eller lekkasjer? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Slangen er hel og pen uten skader, deformasjon, sprekker og er lett å rulle ut? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Slangen tåler vanntrykket og at den lekker ikke? Strålerøret fungerer også? |

Eiers egenkontroll av røykvarsler.

Ja eller Nei

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Røykvarsler(e) er montert i leiligheten og testes hver måned? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Røykvarsleren(e) høres godt på <u>alle</u> soverom? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alle røykvarslere er montert minst 50cm ut fra vegg? (Skråtak: 100 cm fra mønet) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vi bytter batteri og støvsuger røykvarsleren regelmessig? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vi tester årlig at røykvarsleren slår ut på røyk med testgass eller lignende? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Røykvarsleren(e) våre er under 10 år gamle? |

Generelt om brannsikkerhet og tiltak for å unngå påsatte branner

Ja eller Nei

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Røykvarsler og brannslukkningsutstyr er tilgjengelig på loft og kjeller? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gamle bygningsmaterialer, møbler, klær, bøker, sportsutstyr og annet utstyr som aldri vil bli brukt er fjernet fra bodene på loft og kjeller? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Avfall og annet brennbart materiale blir aldri plassert midlertidig i fellesgang, hovedtrapp eller baktrapp? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dører til kjeller, loft, vaskerom, søppelrom og andre fellesrom er alltid låst? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alle dører til oppgangen er branndører og lukker seg automatisk / går i smekk? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dører til boder i oppgang, loft og kjeller holdes alltid låst? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ingen dører holdes oppe av kiler, kroker eller lignende? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Porttelefon er installert og port, hoveddør og bakdør til oppgangen er alltid låst? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mistenkelig adferd rundt bygget vil bli oppdaget av beboerne? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alle som bor i gården kjenner alle alternative rømningsveier? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Søppelkasser og containere er forsvarlig plassert i tilfelle brann? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Brannsikkerheten er tema på beboermøte og årsmøter? |
-